

2020年8月7日

各位

インフラファンド発行者名  
 ジャパン・インフラファンド投資法人  
 代表者名 執行役員 川上 宏  
(コード番号 9287)

管理会社名  
 ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 川上 宏  
 問合せ先 チーフ・フィナンシャル・オフィサー 朝谷 健民  
 TEL:03-6264-8524

太陽光発電所月次発電電力量実績 (2020年7月) に関するお知らせ

ジャパン・インフラファンド投資法人 (以下、「本投資法人」といいます。) が 2020年7月末現在で保有する太陽光発電設備の 2020年7月の発電電力量実績につき、下記の通りお知らせいたします。

記

【月次発電電力量実績】

第2期	物件数	パネル出力 (kW)	想定発電電力量(A) (kWh) (注1)	発電電力量(B) (kWh) (注2)	差異 (kWh) (B)-(A)
2020年6月	15	30,497.19	3,047,218	3,454,732	407,514
2020年7月	15	30,497.19	3,120,261	2,287,966	-832,295
2020年8月	-	-	-	-	-
2020年9月	-	-	-	-	-
2020年10月	-	-	-	-	-
2020年11月	-	-	-	-	-
<b>通期合計</b>	-	-	-	-	-

(注1) 「想定発電電力量」は、超過確立P (パーセンタイル) 50の数値 (50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味します。) としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された賃貸借期間における各月の発電電力量予測値をいいます。

(注2) 「発電電力量」は、電力会社からの検針データ及び遠隔監視システムにて把握可能なデータを基に集計しています。

【月次物件別発電電力量実績】（自7月1日～至7月31日）

物件番号	物件名称	パネル出力 (kW)	想定発電電力量(A) (kWh)	発電電力量(B) (kWh)	差異 (kWh) (B)-(A)
S-01	埼玉県久喜太陽光発電所	640.32	68,418	45,499	-22,919
S-02	広島生口島太陽光発電所	1,036.20	121,125	106,815	-14,310
S-03	石川花見月太陽光発電所	1,924.56	209,319	156,865	-52,454
S-04	石川矢蔵谷太陽光発電所	2,601.72	260,930	236,928	-24,002
S-05	石川輪島門前太陽光発電所	1,746.36	175,254	25,046	-150,208
S-06	和歌山太地太陽光発電所	660.80	74,027	68,546	-5,481
S-07	三重紀宝太陽光発電所	693.84	73,587	63,413	-10,174
S-08	茨城大子1号・2号太陽光発電所	2,403.45	224,016	126,650	-97,366
S-09	石川内灘太陽光発電所	2,605.82	259,184	221,856	-37,328
S-10	富山高岡1号・2号太陽光発電所	3,136.92	310,397	245,232	-65,165
S-11	富山高岡3号太陽光発電所	1,365.00	143,112	103,548	-39,564
S-12	富山上市太陽光発電所	1,394.00	129,436	94,200	-35,236
S-13	石川能登明野太陽光発電所	1,881.00	187,585	157,848	-29,737
S-14	石川能登合鹿太陽光発電所	2,899.20	290,805	225,744	-65,061
S-15	石川金沢東長江1号太陽光発電所	5,508.00	593,066	409,776	-183,290
	石川金沢東長江2号太陽光発電所				
<b>合計</b>		<b>30,497.19</b>	<b>3,120,261</b>	<b>2,287,966</b>	<b>-832,295</b>

石川輪島門前発電所（石川県輪島市、パネル出力：1,746.36kw）において、2020年6月1日深夜に落雷が発生しパワーコンディショナーが損傷し、PCS 30 台中 24 台が停止しておりましたが、7月31日に3台復旧致しました。引き続き復旧の為に部品調達及び工事を手配しており、現状の見通しとしては9月中の復旧を見込んでおります。また本件に係る対応費用については損害保険、逸失利益については利益保険により補完される事を想定しております。

茨城大子1号・2号太陽光発電所（茨城県久慈郡、パネル出力：2,403.45kw）につきまして、2号太陽光発電所（パネル出力：1,291.00kw）のパワーコンディショナーが、温度異常の故障により2台中1台が停止しております。復旧に向けた部品調達及び工事を手配しており、現状の見通しとしては9月中の復旧を見込んでおります。

また詳細が判明致しましたら月次発電電力量実績の開示にてご報告いたします。

尚、その他太陽光発電所の実績不良につきましては、天候不順による要因となります。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://ji-fund.com/>